



Утверждаю:
 Главный специалист лаборатории

А.Н. Петров
 04.10.2021 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/Z-04/10/21 от 04.10.2021 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH & CO. Адрес: 123060, ГЕРМАНИЯ, Германия, Nordring 1, 49196 Bad Laer, Germany
Наименование объекта испытаний ¹	Кирпич керамический облицовочный клинкерный торговой марки: "Feldhaus Klinker"
Изготовитель ¹	Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH & CO. Адрес: 123060, ГЕРМАНИЯ, Германия, Nordring 1, 49196 Bad Laer, Germany
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/Z-04/10/21
Идентификационный номер образца	№ 001/Z-04/10/21
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 530-2012

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Е.С. Вокрышева, Г.С. Александров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Размерами	ГОСТ 530-2012	250x120x65мм	250x120x65мм
Формат	ГОСТ 530-2012	1НФ	1НФ
Марка по прочности	ГОСТ 530-2012	M-125	M-125
Средняя плотность	ГОСТ 530-2012	2.0	2.0
Марка по морозостойкости	ГОСТ 530-2012	F-50	F-150

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

¹ Информация представлена заказчиком